
Da : "Luigi Puricelli" <luigi.puricelli@comune.casoratesempione.va.it>

venerdì 1 dicembre 2023 11:10

Oggetto : I: Variante Piano Cimiteriale - verifica pareri Enti

A : protocollo@comune.casoratesempione.va.it

Da: tecnico <tecnico@vigersrl.it>

Inviato: venerdì 1 dicembre 2023 10:31

A: Comune Casorate Sempione - Lavori Pubblici <lavoripubblici@comune.casoratesempione.va.it>;
luigi.puricelli@comune.casoratesempione.va.it

Oggetto: Variante Piano Cimiteriale - verifica pareri Enti

Buongiorno

abbiamo letto i pareri rilasciati da ARPA e ATS. Sono favorevoli e non contengono prescrizioni che necessitino di modifiche agli elaborati della variante di piano cimiteriale.

Potete quindi procedere con l'approvazione della variante.

Segnaliamo alcune azioni da tenere in considerazione, sulla base delle osservazioni di ARPA:

- verificare la recinzione del cimitero, che deve essere sempre di altezza almeno pari a 2.5 metri
- verificare l'effettivo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue
- verificare lo stato del sistema di illuminazione, in conformità alla LR 31/2015

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Ing. Domenico Redaelli

Viger S.r.l. - Area Tecnica
Via Cellini, 16C Fr. Caslino al Piano
22071 Cadorago (CO)
Tel. [+39.031.564.933](tel:+39.031.564.933)
Fax [+39.031.729.311.44](tel:+39.031.729.311.44)